INFORME Nº 002-2025

A : Lic. Elias Abel Hidalgo arroyo
Director General del IESTP"Marco"

Del : Julio César Canchaya Huaylinos

Asunto : Entrega de Instalación de una Puerta Metálica 2.06 cm. x 0.98 m.

Fecha : Marco, 09 de junio de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho y a la vez aprovecho oportunidad para saludarlo, además informarle sobre la instalación de una Puerta Metálica en el aula de Programa de Producción Agropecuariadel I.E.S.T.P."Marco".

Se encontró:

- Deteriorado la puerta
- El armazón se encontraba desoldado.

Se realizó el trabajo:

- Se retiró la puerta.
- Instalación de la Puerta metálica de 2.06 cm. de alto x 0.98 metro de ancho confeccionado con tubo de 0.40 x 0.60, para el marco, tubo cuadrado de 11/4 x 1 ¼ x 1.5 de espesor, chapa de 03 golpes pintura base y esmalte sintética.

  Se deja culminado el trabajo según el contrato y su TDR. Con garantía de 01 año.

  Es todo cuanto tengo que informarle a usted.

Atentamente;

Julio César Canchaya Huaylinos
DNI Nº 47123762