



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

"MARCO"

INFORME N°008 – EOR- DPE- IA - IEST-M-26.

A : Mg. David Cermeño Toropoco
Director del IESTP "MARCO"

DE : Ing. Elena Ortega Retamozo
Docente del P.E. Industrias Alimentarias

ASUNTO : Informe sobre el mal estado de las rejas del taller de granos del P.E. de Industrias Alimentarias

FECHA : 09 de julio del 2026

Me dirijo a usted para informarle que las rejas metálicas instaladas en el taller de granos del P.E. de Industrias Alimentarias se encuentran en mal estado de conservación, debido a que se han desprendido de la pared al haberse desoldado los puntos de fijación.

Esta situación ocasiona que las rejas presenten inestabilidad, disminuyendo significativamente la seguridad del ambiente y generando un riesgo potencial tanto para los estudiantes y docentes, como para la protección de los equipos, materiales e insumos que se encuentran en el interior del taller.

De mantenerse esta condición, existe la posibilidad de que las rejas se desprendan completamente, ocasionando accidentes o facilitando el acceso no autorizado al ambiente.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente:

Disponer de manera urgente la reparación y soldadura de las rejas desprendidas, asegurando su correcta fijación a la estructura de la pared.

Es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente.

Ing. Elena Ortega Retamozo
Docente del P.E. Industrias Alimentarias