

## INFORME N° 003-2024

A : Mg. Elsa Luisa Aquina Castro  
Directora del IESTP"Marco"  
Atención : Ecón. Jesús Gutierrez Cangahuala  
Del : Raúl Mateo Ordoñez Barzola  
Asunto : Entrega de Servicio de acondicionamiento de Servicios Higiénicos  
Fecha : Marco, 30 de octubre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho y a la vez aprovecho oportunidad para saludarlo, además informarle sobre el servicio realizado en el pintado de rejas, aula y servicios higiénicos del I.E.S.T.P. "Marco".

Se encontró:


- Se encontró el tanque de agua sin tapa.
- Se encontró el tanque de agua con algas sucio.
- Inodoros inoperativos sin carga de agua

Se realizó el trabajo:

- Se realizó la limpieza de los tanque externo y elevado.
  - Se coloco la tapa del tanque elevado.
  - Soldado de tubos del soporte del tanque.
  - Instalación de bomba en el tanque del vivero
  - Lavado de tanque elevado incluye a todo costo con el cambio de materiales
  - Cambio de accesorios en los inodoros inoperativos.
  - Mantenimiento de sistema eléctrico de tanque elevado de agua potable.
- Se deja culminado el trabajo según el contrato y su TDR. Con garantía de 01 año.

Es todo cuanto tengo que informarle a usted.

Atentamente;



---

Raúl Mateo Ordoñez Barzola  
DNI N° 20690967

ANTES





DESPUES



